

Gmina Malczyce zaprasza do złożenia oferty na dostawę mobilnego agregatu prądotwórczego o mocy 150 kW.

ZAPYTANIE OFERTOWE

- zamówienie publiczne, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000 zł, nieobjętego przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych w związku z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2024 poz. 1320), przeprowadzonego zgodnie z obowiązującym w Urzędzie Gminy Malczyce Regulaminem udzielania przez Gminę Malczyce zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 130 000,00 zł netto (Zarządzenie Wójta Gminy Malczyce Nr 0050.59.2023 z dnia 24.07.2023 r.).

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Malczyce, ul. Traugutta 15, 55-320 Malczyce, NIP: 913-15-01-629

2. Nazwa przedmiotu zamówienia:

DOSTAWA MOBILNEGO AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO O MOCY 150 KW

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa mobilnego agregatu prądotwórczego o mocy 150kW wyposażonego w automatykę SZR o parametrach:

1) Parametry silnika:

Silnik przystosowany do pracy ciągłej, wysokoprężny 6 cylindrowy z pompą wtryskową o min. mocy 180kW (sugerowana pojemność skokowa 9700 cc3) wyposażony w system grzania i chłodzenia bloku silnika oraz cieczy chłodzącej (silnik i prądnica przystosowane do pracy w minusowych temperaturach), wyłącznik główny i awaryjny. Silnik wyposażony w pompę olejową (wymuszone smarowanie) oraz układ kontrolny:

- czujnik poziomu paliwa, oleju, ciśnienia oleju oraz temp. wody,
- czujnik pomiaru poziomu paliwa, napięcia akumulatora oraz licznik motogodzin,
- pomiar obciążenia oraz napięcia na każdej fazie,
- możliwość zaprogramowania prób rozruchu / rozruch według harmonogramu,
- możliwość ładowania akumulatorów w czasie postoju,
- funkcja zapłonu samoczynnego (SZR) z panelem sterującym,
- automatyczny system zabezpieczający agregat (asymetria, napięcie, przeciążenie).

2) Parametry prądnicy:

Prądnica synchroniczna, bezszczotkowa, samowzbudna o mocy znamionowej 150000 Watt (150kW, 188kVA) i mocy maksymalnej (do 15 minut): 165000 Watt (165kW, 200kVA) i prądzie nominalnym 217 A / 1 fazę wyposażoną w parametry użytkowe:

- gniazda: 230V 16A, 400V 32A, 400V 250A,
- pełną stabilizację napięcia (AVR) +/- 2%,
- sprawność prądnicy: 98%,
- napięcie trójfazowe 400V oraz jednofazowe 230V, częstotliwość: 50Hz,
- klasa ochrony/izolacji IP21, H
- wykonanie: stojan oraz wirnik wykonany z czystej miedzi,
- zabezpieczenie: CCU przeciążeniowo-termiczne,
- agregat wyposażony w akumulatory,



- dźwiękowy alarm sygnalizujący awarię.
- 3) **Parametry obudowy, systemu jezdnego, dodatkowego wyposażenia:**
Obudowa zabezpieczona antykorozyjnie ułatwiająca ergonomię użytkowa i łatwy serwis, zapewniającą cichą pracę agregatu na poziomie ok. 80-82 dB z odległości 7m. Szczegółowe parametry obudowy:
- pełna izolacja zabudowy przed opadami atmosferycznymi,
 - zbiornik paliwa pozwalający na min. 8-godzinną pracę agregatu przy obciążeniu maksymalnym,
 - łatwy dostęp do komponentów serwisowych,
 - płyta antywibracyjna z wycięciem do transportu wózkiem widłowym,
 - wbudowany stalowy zbiornik paliwa pod silnikiem oraz prądnicą,
 - wszystkie drzwi zabezpieczona zamkiem, wlew paliwa zabezpieczony na kluczyk,
 - wszystkie oznaczenia ostrzegawcze w języku polskim.
 - podwozie jezdne: zamówienie obejmuje dostawę agregatu zamontowanego na systemie jezdnym – przyczepce z homologacją (podłączenie do ciągnika rolniczego lub samochodu dostawczego), która będzie umożliwiała pełną mobilność agregatu.

Wymagane parametry sterownika zapewniającego stabilną pracę agregatu prądotwórczego:

- prosta obsługa w języku polskim,
 - praca w niskich temperaturach,
 - pomiar wszystkich trzech faz,
 - zabezpieczenie przed kradzieżą paliwa,
 - automatyczne i ręczne sterowanie GCB i MCB,
 - pomiar mocy 3-fazowej agregatu prądotwórczego i sieci zasilającej.
- 4) **Wymagania, jakie musi spełniać ofertowany agregat:**
- agregat i przyczepka fabrycznie nowe, rok produkcji 2023 - 2024 r.,
 - agregat gotowy do pracy (zalaný olejem silnikowym oraz płynem eksploatacyjnymi)
 - instrukcja obsługi i przeglądów w języku polskim oraz karta gwarancyjna wraz ze szczegółowymi warunkami gwarancji oraz wykaz obowiązkowych przeglądów gwarancyjnych,
 - pierwsze uruchomienie agregatu wraz ze szkoleniem z jego obsługi w miejscu dostawy,
 - Zamawiający dopuszcza złożenie oferty z parametrami technicznymi oraz wyposażeniem wyższym (lepszemu) niż wyżej opisane.

- 5) **Miejsce dostawy przedmiotu zamówienia:** Malczyckie Usługi Komunalne Sp. z o.o. ul. 1 Maja 5c, 55-320 Malczyce

4. **Kod CPV:** 31122000-7: Jednostki prądotwórcze
5. **Termin realizacji zamówienia:** 30 dni od przyjęcia zlecenia /umowy do realizacji.
6. **Okres gwarancji na cały przedmiot zamówienia:** 3 lata.
7. **Warunki płatności:** przelew 7 dni.
8. **Termin związania z ofertą:** 14 dni – bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
9. **Miejsce i termin złożenia oferty:**

- 1) Ofertę stanowi wypełniony formularz ofertowy wraz z załącznikami załączony do niniejszego zapytania, podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.
- 2) Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane i opisane następująco:

Gmina Malczyce, ul. Traugutta 15, 55-320 Malczyce
„Oferta dla Gminy Malczyce - zapytanie ofertowe RR.272.9.2024.BD”

Ofertę należy złożyć w:

Urząd Gminy Malczyce, ul. Traugutta 15, 55-320 Malczyce, BOK
lub pocztą elektroniczną na adres mail. b.demecki@malczyce.wroc.pl

w terminie do dnia **25.11.2024 r. do godz. 13:00** – o terminowości decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Malczyce.

- 3) Wykonawca ponosi wszelkie konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z powyższymi wymogami np. potraktowania oferty jako zwykłej korespondencji, przedterminowe jej otwarcie, niedostarczenie na miejsce i w terminie określonym powyżej.

10. Rozstrzygnięcie postępowania:

- 1) Otwarcie ofert nastąpi komisyjnie w dniu **25.11.2024 r. godz. 13:30**.
- 2) Zamawiający powierzy wykonanie zamówienia Wykonawcy, który w odpowiedzi na niniejsze zapytanie złoży ofertę z najniższą ceną (jedyne kryterium wyboru).
- 3) Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy (art.632 ustawy Kodeks cywilny).
- 11.** Wykonawca pokrywa wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
- 12.** Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez dokonywania wyboru oferty najkorzystniejszej.
- 13.** Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
- 14.** Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranymi Wykonawcami.
- 15. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:** Bolesław Demecki, tel. 71 317-92-23 wew. 220 mail. b.demecki@malczyce.wroc.pl.
- 16. Załączniki:**
 - Załącznik nr 1: Formularz ofertowy.
 - Załącznik nr 2: Klauzula informacyjna z art. 13 RODO.